

Maszewo, dnia 16.09.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Przedszkole Miejskie w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 25, 72 – 130 Maszewo zaprasza do złożenia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia: **sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Przedszkola Miejskiego w Maszewie**
Przed złożeniem oferty można wziąć udział w wizji lokalnej obiektu.
3. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.**
4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Przedszkola Miejskiego w Maszewie, ul. Jedności Narodowej 25, w terminie do dnia 25 września 2019 r. do godziny 15.00
5. Osoba upoważniona do kontaktu – Małgorzata Rojek - dyrektor, 91 4187608
6. Warunki płatność – przelew.
7. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim.
8. Wymagana treść oferty;

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Numer rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: sprawowanie dozoru nad kotłownią gazową w obiekcie Przedszkola Miejskiego w Maszewie za:

Cena netto zł (słownie zł).....

Cena brutto zł (słownie zł)

Podatek VAT zł (słownie zł)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę uwag.

Termin realizacji zamówienia

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Obowiązki pracownika wynikające z nadzoru nad kotłownią gazową

w Przedszkolu Miejskim w Maszewie:

- a) dozór nad eksploatacją kotłowni zgodnie ze szczegółowymi zasadami eksploatacji kotłów w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii, biorąc pod uwagę wymaganą temperaturę minimalną w budynku, a w szczególności zgodnie z opracowaną instrukcjami eksploatacji kotłowni.
- b) konserwacja i dozór kotłowni w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz.287), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz.912 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami)
- c) konserwacja i dozór kotłowni w sposób zapewniający bezpieczeństwo otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska.
- d) przeprowadzanie kontroli pracy kotłów - czynności wykonywane minimum raz w tygodniu, dokonywanie regulacji obiegów grzewczych przez zmiany nastaw sterownika kotła, dokonywanie kontroli czujników zainstalowanych w kotłach i w instalacji grzewczej, sprawdzanie działania zabezpieczeń, sprawdzanie szczelności systemu gazowego, dokonywanie kontroli ścieżki gazowej oraz kontroli systemu wykrywania gazu,
- e) przeprowadzania bieżących kontroli instalacji co, c.w. w pomieszczeniu kotłowni, sprawdzanie stanu wody w instalacji i odpowietrzenie instalacji oraz uzupełnienie w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym.
- f) wykonywanie dozoru i konserwacji kotłowni przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacji obsługi i dozoru kotłów gazowych wodnych o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- g) korygowania współczynnika krzywej grzewczej, mając na uwadze minimalizowanie kosztów wytwarzania ciepła przy zachowaniu obowiązujących temperatur wewnętrznych oraz uwzględnienia faktu nieprzebywania budynku.
- h) zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP i p. pożarowych.
- i) utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni.