



Poz. K.1.1

KLAPA DYMOWA 1600X1200 1,40 m2 -powierzchnia czynna ciężar: 71kg

WARIANT 2
(klapa z owiewką)




Wymagana powierzchnia oddymiania:


5% 1,38m²

Poz. K.2.1

KLAPA DYMOWA 1000X1200 0.91 m2 -powierzchnia czynna ciężar: 56kg



WARIANT 2
(klapa z owiewką)



Wymagana powierzchnia oddymiania:

5% 0,75m²

PROJ-BUD DOROTA RYBACZUK UL. WOLNOŚCI 7/64, 22-100 CHEŁM TEL. 502-738-826, EMAIL: PROJ.BUDCHELM@INTERIA.PL			
TEMAT:	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH		
INWESTOR:	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ADRES INWESTYCJI:	UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZÓW DZ. NR 1181/1, 1181/2	NR RYSUNKU:	AK6
NAZWA RYSUNKU:	KLAPY ODDYMIAJĄCE	Skala:	-
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	21.12.2020 r.
PROJEKOWAŁ ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ KUSZ VEL SOBCZUK UPR BUD. NR 232/LBOKK/2018		
	SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA		
PROJEKOWAŁ KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. DOROTA RYBACZUK UPR. BUD. NR: LUB/0136/PWBKb/16, SPECJALNOŚĆ: KONSTR-BUD.		